

SIEMENS-SCHUCKERT, Ltda.

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD

SANTIAGO

CASILLA 104-D

SUCURSALES:

VALPARAISO - CONCEPCIÓN - VALDIVIA

CASILLA 1840

CASILLA 62-C

CASILLA 487

ANTOFAGASTA - IQUIQUE

CASILLA 1080

CASILLA 447

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SIEMENS

Santiago, 17 de Setiembre de 1931.

Señor

Sec.: S. & H.

Rectór

de la Universidad Católica

Ref.: Kos/Matt.-
Frigorífico para
cadáveres.

P R E S E N T E .

Muy señor nuestro:

Referiéndonos al informe sobre la instalación del frigorífico de la Escuela de Medicina del señor Fuenzalida que Ud. tuvo a bien de entregarnos para su estudio nos es grato con la presente contestar los distintos puntos observados por el señor Fuenzalida.

Observa que despues que hemos cambiado el sistema de refrigeración en la forma que fué convenida verbalmente con él, las temperaturas obtenidas son absolutamente satisfactorias, solamente nos llama la atención sobre a que este resultado lo hemos obtenido al haber aumentado en un 50 % las revoluciones del compresor. Ademas establece, que

- a) no confia en la duración de los almacenes de frio,
- b) en la duración del compresor y
- c) los ventiladores colocados en las cámaras de refrigeración son del tipo corriente, en vez

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

del tipo acorazado, que quedamos de colocar.

Respecto a estos puntos podemos decir, que el aumento de revoluciones del compresor no se efectuó en contra de las instrucciones de la fábrica; sinó que lo hicimos justamente de acuerdo con instrucciones telegráficas recibidas de Berlin; sin embargo, como el mayor número de revoluciones no ha aumentado en forma considerable el rendimiento de la instalación, volveremos a disminuir la velocidad del compresor, si el señor Fuenzalida lo cree conveniente.

En lo que ^{se} refiere a los almacenes de frío es cierto que el señor Fuenzalida objetó que era preferible adquirirlos en Europa ó por lo menos comprar almacenes de frío importados, pero como nó encontramos en plaza dicha mercadería en las dimensiones necesarias, las hicimos construir en el país, pero siempre de material importado, mientras que los radiadores que colocamos fueron importados. Con este motivo y justamente en vista de las objeciones que nos hizo el señor Fuenzalida dimos una garantía por el término de 5 años, a contar desde el 25 de Enero del presente año para la calidad del material, por lo que entendíamos que esta dificultad quedaba subsanada.

Respecto a los siguientes puntos:

1° duración del compresor y

2° cambio de los ventiladores debemos decir, que los del tipo acorazado están pedidos en Europa y los colocamos tan pronto que lleguen.

En lo que se refiere a la duración del compresor no participamos en la desconfianza que indica el informe al respecto, pero ... 3

Señor Rector de la Universidad Católica,
Presente.

17.9.1931.

SIEMENS-SCHUCKERT, LTDA.

COMPANIA DE ELECTRICIDAD

F° 3

como este punto solo puede ser resuelta en la practica, proponemos a Ud. que retenga por 6 meses el valor de \$ 5.000,-- de la suma que la Universidad nos adeuda, como garantia para dicha máquina.

El informe menciona en la primera página la conveniencia en colocar un compresor de 10.000 Cal., lo cual permitiría almacenar la doble cantidad de cadáveres en tiempo de vacaciones. Conforme a dicha indicación ya hicimos a esta Universidad la correspondiente oferta segun consta de nuestra carta del 13 de marzo de 1931 y sobre lo cual Ud. aún no se ha pronunciado.

Esperando haber aclarado en forma satisfactoria las distintas observaciones a las cuales se refiere el informe del señor Fuenzalida, y que no existirá mayor inconveniente en liquidar oportunamente nuestra factura correspondiente, nos es grato suscribirnos como

sus mas Attos. y SS. SS.

SIEMENS-SCHUCKERT LTDA.
Cia. de Electricidad.

Incluso:
1 informe devuelto.

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

34715